



НАРОДНИ ФРОНТ

интелектуално - стручна клиника

Београд, Краљице Наталије 62.
Дел.број: 18015- 2020-5276
Датум: 20/03/2020

Одговори 2 на питања заинтересованих лица у поступку М20-5 (филтери)

ПИТАЊА:

1. Molim Vas da produžite rok za dostavu ponuda do 03.04.2020 , za dole navedenu javnu nabavku. Zbog novonastale situacije sa Korona virusom i uvođenja Vanrednog stanja teško je prikupiti sve potrebne dokaze.

Предмет набавке су добра - Филтери за централну климатизацију, редни број набавке М20/5 у 2020. години.

Предмет набавке није подељен у партије.

ОРН: 42514310 ваздушни филтери

2. Molim Vas da za potrebne filtere precizno definišete:

- Debljinu rama za svaku poziciju.
- Tačnu količinu za sve pozicije (broj vreća i kasetnih filtera).
- Oblik Vrećastih filtera.

Bilo bi najbolje da za traženo možete dostaviti slike i kataloške podatke.

ОДГОВОРИ:

1. Биће објављено обавештење о продужењу рока.

2.

Р.бр.	Врста филтера	Кол.
1	G4 295x 295x3	3
2	G4 370x215x15	2
3	G4 290x245x15	2
4	G4 700x240x15	2
5	G4 1260x230x 15	2

6	G4 980x 260x 15	1
7	G4 550x443x15	2
8	G4 615x 440x 360/6 ram 20	1
9	G4 592x592x48	8
10	G4 287x592x48	10
11	G4 345x 520x 48	2
12	G4 330x710x48	2
13	G4 425x 315x 114	2
14	F5 897x 592x 500/10 ram20	3
15	F5 287x 940x 360/4	1
16	F7 287x 592x 600/8 25	2
17	F8 592x 592x 360/6	10
18	F8 287x 592x 360/3	3
19	F8 287x 497x 300/4	1
20	F9 897x 592x 500/12 ram20	2
21	H13 610x 305x 80/4 m2	30
22	H13 457x 457x 78/6 m2	2
23	H13 610x 610x 150/12m2	2
24	H13 305x 305x 78/2 m2	1
25	H13 610x 305x 292/7m2	12
26	H13 305x 305x150/	1
27	H13 535x 535x78/	8

ЛЕГЕНДА ОЗНАКА

F8 287x 592x 360/3 – Тип филтера – ширина – дужина – дужина врећа/ број врећа – рамови за F филтере 20 мм

G4 425x 315x 114 - Тип филтера – ширина- дужина и дебљина рама

Комисија за јавну набавку М20-5