

**П О З И В**  
**за доставу понуде**

Назив добављача: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_, Мат.бр.: \_\_\_\_\_

Законски заступник \_\_\_\_\_ Жиро-рачун и банка: \_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_, е-маил: \_\_\_\_\_

Понуда број \_\_\_\_\_ Датум \_\_\_\_\_

рб	Предмет набавке	јм	количина	Јед. цена без пдв у дин.	Цена укупно без пдв у дин.
1	Услуга одржавања и сервисирања деминерализатора воде AQUA WINN UNIK 300 са резервним деловима у лабораторији, омекшавача воде дуплекс са РО системом Aplio 250HI у централној стерилизацији и дуплекс омекшивача у котларници	месец	12		
<b>Укупно без пдв-а</b>					
<b>Пдв</b>					
<b>Укупно са пдв-ом</b>					

Назив апарати и локација	
<b>AQUA WINN UNIK 300 - лабораторија</b>	
1	Месечно одржавање – преглед апарати и контрола квалитета воде
2	Тромесечно одржавање – замена комплета филтера, који обухватају блок угља филтер, брикетирани угља филтер и механички филтер, јонизмењивачку микс бед масу (20л), УВ лампа
3	Шестомесечно одржавање – замена РО мембрани
<b>Омекшивач воде дуплекс са РО системом Aplio 250 XI – централна стерилизација</b>	
1	Месечно одржавање – преглед апарати и контрола квалитета воде
2	Тромесечно одржавање – преглед и по потреби замена резервног дела
3	Турбина
4	Вентили <i>in/out</i>
5	Ињектор
6	Транспортни мотор
7	Процесор
8	Замена филтера

9	Замена РО мембрани (шестомесечно)
<b>Омекшивач воде дуплекс – котларница</b>	
1	Месечно одржавање – преглед апарати и контрола квалитета воде
2	Тромесечно одржавање – преглед и по потреби замена резервног дела
3	Турбина
4	Вентили <i>in/out</i>
5	Ињектор
6	Транспортни мотор
7	Процесор
8	Замена филтера
9	Замена јон масе

#### Напомене:

При месечном одржавању деминерализатора воде **AQUA WINN UNIK 300** се врши контрола квалитета воде, при чemu је потребан квалитет воде проводност  $<1\mu\text{Сиеменс}$ .

При месечном одржавању **омекшивача воде дуплекс са РО системом Apilio 250 XL** се врши контрола квалитета воде, при чemu потребан квалитет воде мора одговарати потребама стерилизатора *Gettinge*.

При месечном одржавању **омекшивача воде дуплекс** у котларници се врши контрола квалитета воде, при чemu је потребан квалитет воде „О“ дх.

Место извршења у клиници ГАК „Народни фронт”.

Давалац услуге је у обавези да врши редовне месечне и, по потреби, тромесечне и шестомесечне прегледе апарати, који су прописани од стране произвођача.

Наручилац ће сукцесивно упућивати захтеве за извршењем, односно испоруком.

Рок одазива ради извршења је најдуже **3 сата** од пријема захтева Наручиоца, на контакте које понуђач достави у својој понуди.

Уградњу резервних делова врши искључиво Давалац услуге. Давалац услуге је дужан да угради резервне делове у складу са спецификацијом произвођача опреме. Замењене делове Давалац услуге обавезно оставља Наручиоцу.

Гарантни рок на извршену услугу је најмање **6 месеци** од дана извршења исте.

Гарантни рок на замењене резервне делове је најмање **6 месеци** од дана извршене уградње.

**Давалац услуге је у обавези да угради оригиналне резервне делове у складу са упутствима за правилну уградњу и одржавање произвођача опреме.**

<b>Рок за подношење понуде</b>	<b>27.6.2023. до 10 часова</b>
<b>Начин подношења понуде</b>	<a href="mailto:javnabenabavke@gakfront.org">javnabenabavke@gakfront.org</a>
<b>Критеријум за оцену понуде</b>	Најнижа понуђена цена
<b>Начин плаћања</b>	Одложено, 60 дана
<b>Начин испоруке / извршења</b>	Након обострано потписаног Уговора, месечно
<b>Важност понуде</b>	30 дана