



# НАРОДНИ ФРОНТ

*гинеколошко - акушерска клиника*

## ОБАВЕШТЕЊЕ КОЈЕ ЈЕ ГАК НАРОДНИ ФРОНТ ДОСТАВИО ЗДРАВСТВЕНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Услед екстремних температурних услова и максималног коришћења система, дошло је до преоптерећености свих система за хлађење, а што је довело до енормног оптерећења електро мреже и отказивања система за хлађење у појединим деловима одељења у ГАК „Народни фронт“.

Услед наведеног били смо принуђени да пређемо на алтернативне системе хлађења, применом вентилатора, затамњивањем просторија, проветравањем просторија, стављањем влажних компреса на прозоре, чиме је обезбеђено довољно расхлађење соба уз нормалну влажност.

Дана 10.07.2024. године, у преподневним часовима, Помоћник директора за медицинске послове и Начелник одељења одржавања објеката и опреме су обишли сва одељења Клинике, а од 15.07.2024. године директор са начелницима, свакодневно обилази одељења, односно све собе и све пацијенткиње које су стационарно збринуте у ГАК „Народни фронт“, при чему је констатовано да су све пацијенткиње и новорођена деца у добром стању, збринута и под опсервацијом особља, **а да ни једна пацијенткиња током визите није изразила незадовољство, односно упутила приговор због температурних услова, ни у деловима одељења у којима је дошло до отказивања система за хлађење**, па се прешло на наведене алтернативне мере.

Екипе сервисера тренутно, као и свих претходних дана, врше поправку и контролу система за расхлађивање и контролу електричне мреже у ГАК „Народни фронт“, а у очекивању неопходних резервних делова, надамо се да ће проблем бити решен у најкраћем могућем року.

**Напомињемо да у највећем делу Клинике системи за хлађење функционишу пуним капацитетом и да се температура на Клиници може назвати контролисаном и подношљивом, као и да се процес рада на Клиници обавља неометано без застоја. Такође, климатизација одељења Породилишта, порођајних и операционих сала све време неометано функционише и порођаји и операције се обављају у уобичајено контролисаном температурним условима.**

В.Д. ДИРЕКТОРА КЛИНИКЕ

Проф. др Жељко Миковић