



Гинеколошко-акушерска клиника «НАРОДНИ ФРОНТ»  
Београд, Краљице Наталије 62.  
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863  
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888

Del. broj: O16-1/5-9

Datum: 01.03.2016.

PREDMET: Odgovori na pitanja zainteresovanih lica u postupku javne nabavke O16-1 za 2016. god. (radovi)

**ПИТАЊА:**

**1.**

U kadrovskom kapacitetu traži se *“zaposleno lice za zaštitu od požara ( na neodređeno vreme sa licencom projektanta izdatom od MUP) ili imati zaključen ugovor sa firmom koja je licencirana za zaštitu od požara.”*

Ovu licencu ima nekoliko firmi u R.Srbiji smatramo da je ovaj uslov iz tog razloga diskriminišući i da Naručilac samim tim nije obezbedio dovoljnu konkurenciju što mora u skladu sa ZJN.

Iz gore navedenog molimo Vas da postupite u skladu sa ZJN I inače ćemo biti prinuđeni da se obratimo Republičkoj komisiji za Zaštitu prava Ponuđača.

**2.**

Poštovani ovim se obraćamo za pojašnjenjem Konkursne dokumentacije za Otvoreni postupak JH br.016-1 u sledećem:

Naime smatramo da opredeljenje u Konkursnoj dokumentaciji da se radovi vezani za opremu i instalaciju medicinskih gasova grupišu zajedno sa opremom za klimatizaciju i ventilaciju(excel format) je neodgovarajuće iz sledećih razloga:

Oprema i izvođenje navedenih radova iako naizgled sa dosta sličnosti razlike između istih su drastične. Naime oprema i instalacije za medicinske gasove zahtevaju primenu visokih standarda koji obezbeđuju sigurnost i kvalitet u primeni istih posebno u lečenju teških bolesnika. Ovakvo opredeljenje same Konkursne dokumentacije nosi izrazite rizike da potencijalni ponuđač ponudi radi snižavanja cene svoje ponude jevtiniju neodgovarajuću opremu i time ugrozi zdravlje pacijenata a i kvalitetan rad iste. Pri ovako koncipiranoj Konkursnoj dokumentaciji može se kao ponuđač pojaviti lice koje nedovoljno poznaje standarde za primenu opreme i instalacija medicinskih gasova.

Izdvajanjem opreme i instalacije iste za medicinske gasove obezbedilo bi da se za isto prijave ponuđači koji sa potrebnim znanjima i iskustvom u ovom domenu i koji bi garantovali

kvalitet neophodan prema potrebama naručioca. Ovo ukazivanje činimo pre svega iz iskustva i nastalih problema u nekim ranijim slučajevima nastalih usled nepoštovanja primene zahteva kvaliteta i propisanih standarda i to kakao za opremu tako i za instalacije.

Očekujemo odgovarajuće sagledavanje našeg zahteva i odgovor po istom, unapred hvala.

3. Да ли је дозвољено да се Предмер радова попуни у електронској форми?

4. Да ли лице са лиценцом 453 може да направи уговор о пословно-техничкој сарадњи где би се кроз уговор обавезали да ће за време трајања радова на реконструкцији и адаптацији дела другог спрата ради проширења простора за делатност БМПО бити лице присутно пуно радно време?

### **ОДГОВОРИ:**

*Одговор на питање 1:* Наручилац је изменио конкурсну документацију у делу доказивања кадровског капацитета. Захтевана лица не морају бити запослена код понуђача, односно не морају бити у радном односу код понуђача, већ могу бити ангажована и по другом основу. Поред ангажовања лица по основу овог услова у делу кадровског капацитета, понуђач може ангажовати и фирме које су лиценциране за заштиту од пожара којих има више као што и ви наводите у вашем питању.

*Одговор на питање 2:* Конкурсна документација ће бити накнадно измењена, а предмет јавне набавке ће бити подељен у 2 партије. Свака партија ће моћи да се уговори засебно.

*Одговор на питање 3:* Да.

*Одговор на питање 4:* Понуду припремити према захтевима конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ