



Гинеколошко-акушерска клиника «НАРОДНИ ФРОНТ»
Београд, Краљице Наталије 62.
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888

Del. broj: O16-1/5-2

Datum: 22.02.2016.

PREDMET: Odgovori na pitanja zainteresovanih lica u postupku javne nabavke O16-1 za 2016. god. (radovi)

PITANJA:

1. Da li potencijalni Ponuđač mora imati izvedene referentne radove na operacionoj sali i laboratoriji na jednom objektu ili može da dostavi dokaz da je na jednom objektu radio radove na laboratoriji, a drugi objekat na operacionoj sali?
2. Na strani 6/45 KD ,тачка 4. Navodi se: "**Nosilac posla** mora da ima u poslednjih 5 godina dokaz o izvođenju bar 2 medicinska objekta u visini procene radova po ovoj nabvci,objekat mora da sadrzi labaratoriju i operacionu salu.
Deo koji se gore navodi nije u skladu sa KD I ZJN .Molimo Vas da postupite u skladu sa ZJN I ispravite deo gde se navodi da NOSILAC POSLA mora da ima reference.....
Po ZJN grupa ponuđača ovaj uslov ispunjava zajedno tako da ne moze da se ogranicu da nosilac posla mora da ima samo ove reference.
3. Takođe predmer i predračun radova je veoma nedefinisan ,primera radi :

"Građevina" - Predmer radova HOLART-a
C. Mašinske instalacije

7. Rešetke za ubacivanje vazduha sa regulatorom
protoka jednimredom pokretnih lamela i kutijom od
pocinkovanog lima sa priključkom fi250.

kom 16 - **ne znamo dimenzije rešetke,**

fi 250 je samo priključak

VANTELESNA OPLODNJA - NOVI
MAŠINSKE INSTALACIJE

4. II. MONTAŽNI RADOVI ISPORUKA I MONTAŽA

Difuzor sa perforacijom za ubacivanje vazduha u
klimatizovan prostor sa priključnom kutijom,
filterskim uloškom H-14, horizontalnim kružnim
priključkom za vazduh O250 mm i regulatorom
protoka, proizvod TROX Austrija ili ekvivalentno
istih karakterustika V = 500m³/h,

kom 8

Molimo Vas da nam dostavite detaljnije opise za radove koji ce se izvoditi,

5. Takođe Molimo Vas da nam odgovorite kada može da se obiđe navedena lokacija, I koliko dana ranije mora da se najavi?

ODGOVORI:

Odgovor na pitanje 1:

Ponudač može da dostavi dokaz da je na jednom objektu radio radove na laboratoriji, a drugi objekat na operacionoj u prethodnih pet godina kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji.

Odgovor na pitanje 2:

Izmenjena Konkursna dokumentacija objavljena je na Portalu javnih nabavki dana 18.02.2016. godine u kome taj uslov glasi:

„Понуђач треба да докаже је на најмање два објекта у претходних 5 година (2010,2011,2012,2013 и 2014) извео радове који су слични предмету јавне набавке у збирној вредности од минимално 40.960.100,00 динара без пдв-а. Изведени радови треба да обухватају радове на просторијама намењеним за лабораторијски рад и радове на просторијама које ће бити коришћене као операционе сале. Доказ је Потврда инвеститора потписана и оверена од одговорног лица и фотокопија оверене окончане ситуације која мора да садржи све радове који су декларисани понудом“

Odgovor na pitanje 3:

Dimenzije rešetke za ubacivanje i izbacivanje vazduha sa regulatorom protokom jednim redom pokretnih lamela i kutijom od pocinkovanog lima sa priključkom fi 100.

8komada ubacivanje

8komada izbacivanje

dimenzije 225x125

Odgovor na pitanje 4:

U excel-u proširite po vertikali ćeliju, dati su Vam podaci:

Difuzor sa perforacijom za ubacivanje vazduha u klimatizovan prostor sa priključnom kutijom, filterskim uloškom H-14, horizontalnim kružnim priključkom za vazduh Ø250 mm i regulatorom protoka, proizvod TROX Austrija ili ekvivalentno istih karakterustika

$V = 500\text{m}^3/\text{h}$,

tip MFP-H-14-MDF /535x535x75/O/FNU/ST, kućište

TFC-SC-SPC-DLQLF/600x248x344/M/2/S/0.

sa priključcima za merenje diferencijalnog pritiska.

Difuzori se isporučuju u beloj boji,

dim. 600x600mm, pad pritiska 150 - 600Pa

Odgovor na pitanje 5:

Ne mora da se najavljuje obilazak lokacije. Obilazak mozete izvršiti radnim danima u periodu od 07 – 14h.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ