

Молим Вас да разјасните следеће техничке ставке са стране 12 КД.

1. Да ли је довољно да понуђач понуди све ИП камере резолуције 1,3 Мегапиксела? **НЕ**
2. Шта значи колона дужина зрака? Ког зрака? **ВИДНО РАСТОЈАЊА ПРИЛИКОМ ПРЕГЛЕДА СНИМКА**
3. Да ли све камере морају да имају инфрацрвене диоде? **ПОДРАЗУМЕВА ВЕЋУ РЕЗОЛУЦИЈУ КАМЕРЕ**
4. Да ли се у понуди доставља техничка документација понуђене опреме? **САМО У ДВОРИШНОМ ДЕЛУ И УНУТАР ОБЈЕКТА - НЕ НА УЛИЦИ**
5. Да ли техничка документација понуђене опреме може да се достави на енглеском језику? **ДА**
6. Да ли је могуће да се нуде HD-CVI камере и одговарајући снимач? **НЕ**
7. Која врста и тип сигналног кабла се поставља до камере? **HALOGEN FREE ТИП КАБЛА ПРЕМА ТЕХНОЛОГИЈИ КОЈУ ИСПОРУЧУЈЕТЕ**
8. Да ли је могуће да се нуде аналогне камере и ДВР? **НЕ**
9. Ако се нуде ИП камере како се оне напајају? **ВАША ОБАВЕЗА - ТРАЖИ СЕ КОМПЛЕТНО ФУНКЦИОНАЛАН СИСТЕМ**
10. Да ли је потребно нудити напајање ако се нуде ИП камере или се оне напају преко постојећих PoE свићева? **ВАША ОБАВЕЗА - ТРАЖИ СЕ КОМПЛЕТНО ФУНКЦИОНАЛАН СИСТЕМ**
11. Да ли је могуће нудити само софтвер за снимање (који би се инсталирао на Вашем рачунару) или искључиво NVR? **НЕ**
12. Шта подразумевате под " INSTALACIJA POJEDINAČNO PREMA KAMERAMA SA BESHALOGENIM KANALICAMA I REBRASTIM CEVIMA" Да ли овде треба нудити канлице у траси 912м или само ребраста црева у траси 912 м? Да ли је потребно нудити и каблове? Које каблове треба нудити? Молим Вас за тип и ознаку кабла.
ОВО ТРЕБА ДА САГЛЕДАТЕ ИЗ ПРИЛОЖЕНИХ ОСНОВА И БЛОК ШЕМЕ 912 м' ЈЕ ДУЖИНА ПОЈЕДИНАЧНИХ ВЕЗА ОД RACK-а ДО КАМЕРА