

Поштовани,

Молим вас за додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде:

1. У позиву за подношење понуда наводи се да је време подношења понуда 9:00 часова и отварање понуда у 9:30 дана 26.11.2014. док се у обавештењу о продужењу рока наводи време подношења понуда 12:00 и отварање понуда у 12:30 26.11.2014. Молим за информацију које време је валидно.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 26.11 У 12:30
2. Пошто сте навели да је блок шема у pdf прилогу валидна молим за појашњење да ли је захтев оптички кабл или је исправно 2X FTP Cat 6 кабл. Такође није јасна траса до „најближег РАСК-а“ Добронамерни коментар: За 50м раздалјине, ако постоје потенцијалне електромагнетне сметње на траси кабла, требало би користити кабл SFTP Cat 5. Оптички кабл је непотребан. **У КОНСУЛТАЦИЈИ СА ИТ ИНЖЕНЈЕРОМ МОГУЋЕ ЈЕ ИЗВЕСТИ ВЕЗУ СА SFTP Cat.5e**
3. Пошто сте навели да је блок шема у pdf прилогу валидна молим за појашњење, јер нема одговора на раније постављено питање о степену заштитености: Шта је валидно IP 55, IP 65 тј IP66.
УНУТРАШЊЕ КАМЕРЕ СУ IP55 А СПОЉАШНЕ СУ IP66
4. Молим за појашњење шта је захтев: „купиште IP 55 са грејачем“ (блок шема) или „SPOLJNA КАМЕРА IP 66“ (Образак 3. структура цене)? **УНУТРАШЊЕ КАМЕРЕ СУ IP55 АНТИВАНДАЛ, А СПОЉАШНЕ СУ IP66 СА ЗАШТИТОМ ОД ЗАЛЕЂИВАЊА**