



НАРОДНИ ФРОНТ

гинеколошко - акушерска клиника

Београд, Краљице Наталије 62.
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888

ДБ: О14/52-5-1

Датум: 20.11.2014.

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке мале вредности бр. М14/52 за 2014. годину, систем за видео надзор

ПИТАЊА:

I За ЈН бр. М 14/52 стоји да је то јавна набавка добара. У Обрасцу 3 Структура цена дата је опрема , а нигде није дато да се упише цена за инсталацију . У моделу уговора у члану 2 стоји " Испорука , монтажа и едукација о коришћењу су укључени у цену "

Питање : Да ли се ЈН односи само на набавку опреме , или има и радова (инсталација , монтажа , едукација ...) ?

II Molimo Vas da nam dostavite tehničku dokumentaciju tražene opreme i objasnite način postavljanja kablova.

III

1. Molimo Vas da nam dostavite tehničku dokumentaciju tražene opreme i objasnite način postavljanja kablova.
2. U konkursnoj dokumentaciji nije definisana oprema i radovi za dovodjenje optičkog kabla u funkcionalno stanje
3. Nije definisano napajanje kamera (nema napojne jedinice niti POE sviča)

IV

1. У предмету јавне набавке се не наводи услуга монтаже :

Предмет јавне набавке- добра: систем за видео-надзор ГАК "Народни фронт"

Потребна потврда да је у питању само испорука добара. У случају да је предмет набавке и услуга монтаже опреме недостаје начин инсталације каблова (уздна изведба или каналице) за систем видео

надзора и структура цена извођења радова.

2. У конкурсној документацији (CCTV - 16 KAMERA GAK) се наводе дужине каблова али у

спецификацији цена није наведено. Да ли то значи да није предмет набавке?

3. У конкурсној документацији (CCTV - 16 KAMERA GAK) наслов блок шеме је BLOK ŠEMA IP VIDEO NADZORA KLINIKE а истовремено на истом прилогу се наводи „CCTV DVR

KOMPLET IP“. Наведени подаци су у колизији. Обзиром на различите изведбе система видео надзора,

молим за појашњење.

4. У конкурсној документацији (CCTV - 16 KAMERA GAK) су наведена кућишта по степену заптивености

IP 55 а у спецификацији цена су IP 65 и IP 66. Молим за потврду степена заштите.

5. У спецификацији цена (ставка 19) се налази оптички кабл 50м. Да ли то значи да је без завршне обраде

(сплајсовање)?

6. У спецификацији цена (ставка 20) се наводи:

RACK SMEŠTAJ OPREME-MONTAŽA NA ZID

Нејасно је да ли се ради о монтажи вашег постојећег ормана за смештај опреме или је потребно понудити

орман за смештај опреме за видео надзор. Ако је у питању набавка добра недостају параметри

(карактеристике) за наведено добро.

7. У спецификацији цена се наводи (ставка 21) „INDIVIDUALNA MEMORIJA KAMERA“.

Обзиром да је количина 1, потпуно је нејасно на коју се од 16 камера односи.

ОДГОВОРИ:

У тендеру је дат посебан **pdf file** под називом **Specifikacija opreme IP CCTV za GAK N FRONT** који обухвата спецификацију камера са дужином зрака и углом који камера треба да покрива са дужинама траса и делимичним дужинама заједничког вођења траса као ои спецификацијом осталих елемената.

Самим тим тендер подразумева испоруку и монтажу опреме са довођењем у функционални рад са едукацијом корисника, упутством, сертификатима и тд.

У **pdf file** – у **CCTV – 16 KAMERA GAK** је на основама објекта дата потенцијална тачка монтаже и смер, угао и зрак камере – тј. ареал који би требало да покрива камера, са блок шемом система.

Да нагласимо да је међуспратна висина до 3,5 м.

Вођење каблова се врши делом кроз објекат до (75 % инсталације) по зиду изнад малтера у безхалогеним каналицама делом изнад спуштених плафона у бесхалогеним ребрастим ПВЦ цевима по зиду изнад малтера на одстојним обујмицама.

Остали делови инсталације воде се по спољашњим зидовима (што скривеније) у ПВЦ каналицама.

На порталу извршена измена Образца 3.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ