



# НАРОДНИ ФРОНТ

*гинеколошко - акушерска клиника*

Del. broj: M16/30-5-1

Datum: 11.10.2016.

PREDMET: Odgovori na pitanja ponuđača u postupku javne nabavke male vrednosti br. M16/30 za 2016. god. Servis termotehnike

## **PITANJA:**

1. Pitanje se odnosi na stavku 12 iz predmeta radova – Reparacija izmenjivača para – voda RTU 19 Horizontalni STP 1400 kW promena bakra u izmenjivaču tj da li se menja ceo cevni uložak od bakarnih cevi ili deo koji je oštećen.

### **МЕЊА СЕ ЦЕО БАКАРНИ УЛОЖАК**

2. Posebne usluge stavka 2 potrebno je navesti za ventil sigurnosti veličini DN / PN i da li je ventil sa tegom ili oprugom.

### **DN/PN 65/16 TSV I GREJANJE ВЕНТИЛ СА ТЕГОМ**

3. Stavka 3. Remont i podešavanje merno regulac. opreme posude pod pritiskom navesti koje (ekspanzione posude, bojleri itd)

### **ЕКСПАНЗИОНЕ ПОСУДЕ 500л и 100л, БОЈЛЕРИ 3000 л**

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU