



Београд, Краљице Наталије 62.
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888

Del. broj: О14/58-5

Datum: 12.12.2014.

PREDMET: Odgovori na pitanja ponuđača u postupku javne nabavke male vrednosti br. M14/58 za 2014.

PITANJA:

Molimo vas za odgovore na pitanja vezana za jn br. M14/58

1. S obzirom na vaš odgovor: „Međutim, možemo da uvažimo pitanje i korigujemo konkursnu dokumentaciju na minimalno 1.000 korisnika, što će zadovoljiti trenutne potrebe i eventualna proširenja sistema.“ – to podrazumeva da minimalan broj lokalno čuvanih korisnika u terminalu mora biti minimalno 1.000?
2. Pošto ste se odlučili za sistem centralni Server-WEB klijent (svaka autentifikacija-log na terminalu se automatski šalje na centralni server, ali i čuva lokalno određeni period), a koristi se SQL Server kao menadžer baze podataka, lokalno čuvanje 1.000.000 zapisa u terminalu s tehničke strane predstavlja previše ograničavajući uslov. Čak i u slučaju da je mrežna konekcija Terminal-Server u prekidu, čuvanje minimalno 500.000 lokalnih zapisa može da pokrije nekoliko dana lokalne autentifikacije. Molimo vas da zbog povećanja konkurentnosti prihvativate kao minimalno 500.000 lokalnih zapisa u terminalu i izvršite izmenu konkursne dokumentacije. ?
3. Da li tehnička dokumentacija kojom će se potvrđivati navedene funkcionalnosti može da bude na engleskom jeziku ili se mora prevesti na srpski?
4. Na mestima gde će biti montirani terminali da li već postoje ugrađene brave i ako da, koji su tip.
5. Da li je sa unutrašnje strane prostorije kojoj je kontrolisan pristup putem terminala potrebno, radi izlaska iz iste, montirati Wiegand dodatni čitač, Exit dugme ili nešto drugo?
6. Obzirom da imate 780 zaposlenih za koje tražite kartice i tražite licencu do 1000 korisnika, smatramo da je neopravдан i mimo Vašeg interesa, kao i mimo zakona o JN zahtev da uređaj "lokalno" pamti 200000 korisnika i 1000000 registrovanih prolazaka. S obzirom da se "lokalno" odnosno, interno pamćenje u memoriji uređaja koristi kad je uređaj u offline režimu (kada je privremeni prekid veze sa serverom) smatramo da je neopravdano projektovati sistem i tražiti internu memoriju u uređaju koja će u sebi pamtitи skoro godinu dana događaja-prolazaka.
Ne očekujete valjda da uređaj bude u offline režimu godinu dana ili više?
Takođe, potpuno je neopravдан zahtev da pamtite u internoj memoriji uređaja 200000 korisnika, a imate 800 zaposlenih.

Ovi zahtevi za internom memorijom uređaja su 200 i više puta predimenzionisani i stiče se utisak da se to radi da bi se favorizovao neki uređaj tj. proizvođač, a suprotno duhu zakona o JN.

Predlažemo da revidirate ove zahteve na 1000 korisnika i 20000 prolazaka u internoj memoriji koja se koristi za privremeni prekid rada sa serverom

7. Da li će komisija prihvati uređaj sa sedmosegmentnim LED displejom koji je robustniji i otporniji na atmosferske uticaje i koji je pogodan čak i za spoljnu ugradnju?

Obzirom da ni na koji način vrsta displeja ne utiče na suštinsku funkcionalnost sistema, smatramo da takvim zahtevima se neopravdano sužava izbor potencijalnih ponuđača.

Molimo da zahtev za vrstom displeja (3,5" touchscreen LCD displej) izbrišete iz tehničke specifikacije kao nepotreban, jer ne utiče na funkcionalnost sistema.

8. Da li softver mora sadržati modul za kadrovsku evidenciju zaposlenih?

9. Da li je potrebno da aplikacija mora da ima planer radnog vremena koji podržava definisanje složenih višednevnih radnih šema jer pominjete radne šeme u zahtevu za autentifikaciju?

10. Da li je predmet ove nabavke samo sistem za evidenciju radnog vremena ili i sistem kontrole pristupa koji rade na istoj bazi?

11. Ako želite i sistem kontrole pristupa onda nisu dovoljno definisani zahtevi i molimo da ih dodatno pojasnite?

12. Kakav sistem kontrole pristupa želite?

13. Gde želite da sistem kontrole pristupa bude postavljen?

14. Koliko Vam terminala treba za sistem kontrole pristupa, odnosno na koliko vrata ih želite postaviti?

15. Koliko Vam je za vrata potrebno isporučiti prihvatinika električnih brava i automata za zatvaranje vrata za sistem kontrole pristupa?

16. Da li Vam trebaju posebni izveštaji o posetama kontrolisanih prostorija, vremenu provedenom u njima za svakog zaposlenog i izveštaj o pokušajima ulaska zaposlenih bez dozvole pristupa u prostorije sa kontrolisanim pristupom?

17. Molimo da razjasnite na koji način želite koristiti navedene uslove autentifikaciju u tehničkoj specifikacijom.

18. Šta ako zaposleni dođe pre ili nakon ili van svog definisanog radnog vremena po radnoj šemi i prinese karticu da li može ili ne može da uđe u zgradu?

19. Šta se dešava ako radnik želi ući na posao, a unutra je maximalno definisan broj zaposlenih? Da li će zaposleni čekati napolju dok neko ne izđe od zaposlenih?

20. Šta ako nadređeni rukovodilac nije došao na posao? Da li radnik treba napolju čekati njegov dolazak?

21. Razlozi za kontrolom pristupa nisu objašnjeni i skroz su zbunjujući. Molim da objasnite na koji način želite koristiti načine autentifikacije.

Gledano očima iskusnih i referentnih projektanta sistema evidencije radnog vremena i kontrole pristupa funkcije koje ste tražili nisu adekvatne Vašim potrebama i vrsti posla koji

radite. Ukoliko želite sistem kontrole pristupa još jednom molimo da bolje definišete svoje zahteve s tim u vezi.

Odgovori:

1. 1000 KORISNIKA SA 20.000 INFORMACIJA
2. 1000 KORISNIKA SA 20.000 INFORMACIJA
3. DOKUMENTACIJA TREBA DA JE NA SRPSKOM JEZIKU
4. NE
5. KONTROLA PRISTUPA JE SEGMENT KOJI SISTEM MORA DA PODRŽI, NADOGRADNJA JE STVAR SLEDEĆE FAZE.
6. Revidirano u prethodno postavljenim pitanjima i datim odgovorima.
7. Revidirano u prethodno postavljenim pitanjima i datim odgovorima.
8. Da
9. Da
10. Da
11. Buduća nadogradnja
12. Buduća nadogradnja
13. Buduća nadogradnja
14. Buduća nadogradnja
15. Buduća nadogradnja
16. Da, buduća nadogradnja
17. Sve je definisano zahtevom za nabavku
18. Može da uđe u zgradu
19. Nema ogranicenja ove vrste
20. Nema ogranicenja ove vrste
21. Sve je definisano zahtevom za nabavku

Svi odgovori na pitanja predstavljaju deo konkursne dokumentacije.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

Гинеколошко-акушерска клиника "Народни фронт" Београд