



# НАРОДНИ ФРОНТ

*гинеколошко - акушерска клиника*

ГАК НАРОДНИ ФРОНТ  
Београд, Краљице Наталије 62  
Дел.број:18015-2019-22157  
Датум: 30.12.2019

Одговор на питање заинтересованог лица у поступку М19/56 електрична троетажна пећница.

**ПИТАЊЕ:**

1. Сагласно члану 63. став 2.ЗН, молимо вас за додатна појашњења Конкурсне документације јавне набавке:Електрична троетажна пећница ЈН бр. М19/59, како следи:

**ЕЛЕКТРИЧНА ТРОЕТАЖНА ПЕЋ** – С обзиром да сте тражили троетажну пећницу са вентилатором у свакој рерни, наше питање гласи: Да ли је прихватљива укупна снага доњих и горњих грејача 6.6 Kw? Значи да ли је прихватљива укупна снага све три етаже 19.8 Kw, јер је укупна прикључна снага од 17.7 Kw снага за електричну пећницу која у себи нема вентилатор за сваку етажу.

**ОДГОВОР:**

- 1.Електрична изолација може да прихвати снагуод19.8 Kw. Може да се обезбеди снага потребна за тражену пећ.

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕМ19/56